

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

относно Анекс III от наредба (EU) Nr. 305/2011 (Наредба Строителни Материали)

Hilti Пожарозащитен фланец CFS-C P

No. Hilti CFS "843-CPD-0102"

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Hilti Пожарозащитен фланец CFS-C P

2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4:

Виж номер на партидата, показан на продукта.

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя:

Пожарозащитен продукт за упътнение на отвори, виж ETA-10/0404

Уплътнение на тръбни преминавания	Горими тръби	Приложението на този продукт, трябва да съответства на ETA-10/0404
	Негорими тръби	

4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според предвиденото в чл. 11 ал. 5:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: n.a.
6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, както е установено в раздел V: Система 1

7. Хармонизирани стандарти: n.a.

8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена европейска техническа оценка:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering issued European Technical Approval ETA-10/0404 on the basis of ETAG No. 026-1 and ETAG No. 026-2, the notified body UL International (UK) Ltd performed third party tasks as set out in Annex V under System 1 and issued Certification of Conformity 0843-CPD-0102.

9. Обявена ефективност:

Същински характеристики	Ефективност/ Хармонизирана техническа оценка
Реакция на огън	Клас E относно EN 13501-1
Пожаро-устойчивост	Пожаро-устойчивост относно EN 13501-2. Виж ETA-10/0404
Въздухопропускливост	Тест относно EN 1026. Виж ETA-10/0404
Водопропускливост	Тест относно ETAG 026-2 Анекс С (в комбинация с CFS-S ACR). Виж ETA-10/0404
Опасни съставки	Виж ETA-10/0404, Клауза 2.5
Шумоизолация	Тестван относно EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 и EN ISO 20140-10. Виж ETA-10/0404
Трайност и експлоатация	Z ₂ , във връзка с ETAG 026-2, EOTA Технически рапорт - TR024.
Други	Не е приложимо

10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.

Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, упоменат в т. 4:

Подпис за сметка и от името на производителя:

 Dr. Paul Langford
 BU Head
 Business Unit Chemicals
 Hilti Corporation
 Schaan, July 2013

 Martin Althof
 Head of Quality
 Business Unit Chemicals
 Hilti Corporation
Item no. of document , e.g. 123456-2012-xxx