

BG

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

относно Анекс III от наредба (EU) Nr. 305/2011 (Наредба Строителни Материали)

### Hilti Пожарозащитна преграда CFS-CT No. Hilti CFS "1121-CPD-J05000"

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Hilti Пожарозащитна преграда CFS-CT

**2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4:**

Виж номер на партидата, показан на продукта.

**3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя:**

Пожарозащитен продукт за упътнение на отвори, виж ETA-11/428, ETA-11/429

Кабелни преминавания	Кабели, кабелни снопове, кабелни скари	Приложението на този продукт, трябва да съответства на ETA-11/0428 за единична плоскост и ETA-11/429 за двойна плоскост
Тръбни преминавания	Горими/Негорими тръби	
Комбинирани преминавания	Кабели, Кабелни снопове, Горими тръби, Негорими тръби	

**4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според предвиденото в чл. 11 ал. 5:**

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: n.a.**
**6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, както е установено в раздел V:**

Система 1

**7. Хармонизирани стандарти: n.a.**
**8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена европейска техническа оценка:**

SITAC issued European Technical Approval ETA-11/428 and ETA-11/429 on the basis of ETAG No. 026-1 and ETAG No. 026-2, the notified body Warrington Certification Limited performed third party tasks as set out in Annex V under System 1 and issued Certification of Conformity 1121-CPD-J05000.

**9. Обявена ефективност:**

Съществени характеристики	Ефективност/ Хармонизирана техническа оценка
Реакция на огън	Клас D-s2, d0 относно EN 13501-1 за CFS-CT, минерална вата. Виж ETA -11/428, ETA-11/429
Пожаро-устойчивост	Тест относно EN 13501-2. Виж ETA-11/428, ETA-11/429
Въздухопропускливост	Тест относно EN 1026. See ETA-11/428, ETA-11/429
Водопрпускливост	Тест относно , Анекс С от ETAG 026-2. Виж ETA-11/428, ETA-11/429
Опасни съставки	Виж ETA-11/428 Калуза 2.5, ETA-11/429, Клауза 2.5
Устойчивост на удар, подвижност	Тест относно EOTA Технически рипорт-TR001. Виж ETA-11/428, ETA-11/429
Шумоизолация	Тест относно EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 и EN ISO 20140-10. Виж ETA-11/428, ETA-11/429
Трайност и експлоатация	Y <sub>2</sub> (-20/+70)°C относно EOTA Технически рапорт - TR024. Тест относно EN ISO 1519. Виж ETA-11/428, ETA-11/429
Други	Не е приложимо

**10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.**

Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, упоменат в т. 4:

Подпис за сметка и от името на производителя:

 Dr. Paul Langford  
 BU Head  
 Business Unit Chemicals  
 Hilti Corporation

 Martin Althof  
 Head of Quality  
 Business Unit Chemicals  
 Hilti Corporation